

АКТ № 18

проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта
к отопительному периоду 2025/2026 гг.

2/д-н-А

02.07.2025

(место составления акта)

(дата составления акта)

Теплоснабжающая организация

М.В.Т.К. С.Т. и Т.С. С.П.

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а также приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», проверяет техническую готовность теплопотребляющей энергоустановки к отопительному периоду 2025/2026 гг.:

М.О.У. С.С.С. № 15 Фирюлов 34/3

(потребитель тепловой энергии, в отношении которого проводится проверка технической готовности теплопотребляющей установки)

Техническая готовность теплопотребляющих установок к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

Объект	Адрес объекта
М.О.У. С.С.С. № 15	Фирюлов 34/3

В ходе проведения проверки технической готовности к отопительному периоду теплоснабжающая организация установила техническую готовность/неготовность к работе в отопительном периоде (ненужное зачеркнуть)

- 1) объект проверки технически готов к отопительному периоду;
- 2) объект проверки будет технически готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных теплоснабжающей организацией;
- 3) объект проверки технически не готов к отопительному периоду.

Приложение к акту проверки готовности № 18 от 02.07.25 к отопительному периоду 2025/2026 гг., являющееся его неотъемлемой частью на 1 листах

Участники комиссии:

Начальник С.П.
эксплуатационного района/котельной

(подпись, расшифровка подписи)

С.Ю. Бергалин

*Представитель потребителя

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

" 02 " июля

2025 г.

С.П.

(потребитель тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

* члены комиссии указываются в зависимости от проверяемого объекта (МКД, объекты образования, торговли и т.д.)

Организация: МОУ СОШ № 15
 Адрес: ул. Пирогова 34/3

Приложение
 к акту технической готовности
 теплопотребляющей энергоустановки объекта
 к отопительному периоду 2025/2026 гг.
 от 04.06.25 N 15

N	В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены:	Выявленные замечания (Да/Нет)	Примечание	Дата устранения замечаний
1	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	<u>нет</u>		
2	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок	<u>05.06.25 Да</u>		
3	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	<u>ДТО</u>		
4	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения	<u>05.06.25 Да</u>		
5	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии	<u>05.06.25 Да</u>		
6	Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов	<u>05.06.25 Да</u>		
7	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки	<u>05.06.25 Да</u>		
8	Наличие и работоспособность приборов учета	<u>05.06.25 Да</u>		
9	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии	<u>05.06.25 Да</u>		
10	Работоспособность защиты систем теплопотребления	<u>05.06.25 Да</u>		
11	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки	<u>ДТО</u>		
12	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией	<u>05.06.25 Да</u>		
13	Плотность оборудования тепловых пунктов	<u>05.06.25 Да</u>		
14	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов	<u>05.06.25 Да</u>		
15	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность	<u>05.06.25 Да</u>		
16	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий	<u>ДТО</u>		
17	Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта	<u>05.06.25 Да</u>		
18	Обеспечение отсутствия задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоносителя.	<u>Теплодогов</u>		

Подписи сторон с расшифровками:

Теплоснабжающая организация И.И. Шмидт

Потребитель М.И. Бадмаев