

А К Т № 10.1

Снятия показаний расчетных приборов учета тепловой энергии

за октябрь 2024 г.

Абонента МОУ СОШ №15

Объект Основное здание

Адрес: ул.Пирогова, 346

Договор 3/4/09313/00878 от 05.12.2008 г.

Договорная нагрузка Г кал/час

Тип прибора ВКТ – 7 № 96448

Qo1 – 0,584Г кал

Qгвс – 0,325Г кал

Период платежа с «01» октября 2024 г.

по «07» октября 2024 г.

Показатель	Показания предыдущие	Показания текущие	За период
Дата	«01» октября 2024 г	«07» октября 2024 г	с 01.10.2024 г. по 07.10.2024 г.
Показания сняты	В 8 час 00 мин	В 8 час 00 мин	
Кол-во тепловой энергии по подающему	Гкал	Гкал	Гкал
Количество энергии потребленной за период			
Количество теплоснабжения по подающему	Гкал	Гкал	Гкал
Количество теплоносителя по обратному трубопроводу	Гкал	Гкал	Гкал
Количество теплоносителя потребленного за период			
Количество теплоносителя по подающему (здание)	1067,219	1088,381	21,16
Время остановки узла	0 час	0 час	0 час

Средняя температура за период по подающему С⁰ по обратному С⁰

Потери на участке от границы до узла учета: тепловые Г кал теплоносителя

Представитель Отдела

Реализации КТС:

Представитель

/ Бадягаева Е.Ю. /



А К Т № 10.2

Снятия показаний расчетных приборов учета тепловой энергии

за октябрь 2024 г.

Абонента МОУ СОШ №15

Объект Основное здание

Адрес: ул.Пирогова, 346

Договор 3/4/09313/00878 от 05.12.2008 г.

Договорная нагрузка Г кал/час

Тип прибора ВКТ – 7 № 96448

Q_{o1} – 0,584Г калQ_{гвс} – 0,325Г кал

Период платежа с «01» октября 2024 г.

по «31» октября 2024 г.

Показатель	Показания предыдущие	Показания текущие	За период
Дата	«07» октября 2024 г	«31» октября 2024 г	с 07.10.2024 г. по 31.10.2024 г.
Показания сняты	В 8 час 00 мин	В 8 час 00 мин	
Кол-во тепловой энергии по подающему	2321,956	2396,442	74,486
Количество энергии потребленной за период			74,486 Гкал
Количество теплоснабжения по подающему	72720,7	76706,56	3985,86
Количество теплоносителя по обратному трубопроводу	71643,18	75622,25	3979,07
Количество теплоносителя потребленного за период			6,79
Время работы узла учета	13059	13640	581
Время остановки узла	4505 час	4513 час	8 час

Средняя температура за период по подающему 63,6С⁰ по обратному 45,9С⁰

Потери на участке от границы до узла учета: тепловые Г кал теплоносителя

Представитель Отдела

Реализации КТС:

_____/

Представитель

Для / Бадягаева Е.Ю. /



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/10/24г.-31/10/24г.

Абонент: МОУ СОШ № 15

Договор №: 3/4/09313/00878 от 01.01.2023

Адрес: ул. Пирогова, 34/3

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгас = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00096448

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x7C1C

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.10.2024	56,29	13,9	42,39	4,34	4,28	0,01	0,01	4,27	7	5	0,241	0,057	24	0	
02.10.2024	57,92	13,77	44,15	6,26	6,15	0	0	6,15	7	5	0,356	0,083	24	0	
03.10.2024	63,76	45,85	17,91	125,99	125,28	94,92	92,35	32,93	7	5	3,754	0,921	24	0	
04.10.2024	63,39	46,1	17,29	170,66	170,85	175,79	170,61	0,24	7	5	2,969	0,011	24	0	
05.10.2024	64,07	46,2	17,87	162,26	163,2	168,92	163,2	0	7	5	2,919	0	24	0	
06.10.2024	63,94	46,15	17,79	159,76	161,17	167,34	161,17	0	7	5	2,868	0	24	0	
07.10.2024	63,9	46,17	17,73	163,99	163,93	168,53	163,74	0,19	7	5	2,919	0,009	24	0	
08.10.2024	63,93	46,37	17,56	167,6	167,48	171,72	166,92	0,56	7	5	2,97	0,026	24	0	
09.10.2024	63,96	46,05	17,91	169,41	169,09	173,19	168,55	0,54	7	5	3,056	0,024	24	0	
10.10.2024	63,88	45,76	18,12	166,86	166,75	171,02	166,24	0,51	7	5	3,048	0,022	24	0	
11.10.2024	63,94	46,09	17,85	169,3	169,18	173,76	168,94	0,24	7	5	3,033	0,011	24	0	
12.10.2024	63,88	46,1	17,78	165,29	166,39	172,4	166,39	0	7	5	2,961	0	24	0	
13.10.2024	63,67	45,95	17,72	110,11	111,07	115,29	111,07	0	7	5	1,97	0	16	8	*
14.10.2024	63,67	45,77	17,9	165,99	165,92	169,88	165,18	0,74	7	5	3,008	0,033	24	0	
15.10.2024	63,98	46,12	17,86	165,7	165,57	169,89	165,19	0,38	7	5	2,975	0,017	24	0	
16.10.2024	63,74	45,56	18,18	164,59	164,58	169,29	164,47	0,11	7	5	3	0,005	24	0	
17.10.2024	64,05	45,54	18,51	164,39	164,1	167,82	163,32	0,78	7	5	3,077	0,036	24	0	
18.10.2024	63,65	45,21	18,44	163,52	163,44	167,53	162,83	0,61	7	5	3,044	0,028	24	0	
19.10.2024	63,24	44,3	18,94	158,33	159,27	164,72	159,27	0	7	5	3,021	0	24	0	
20.10.2024	63,32	44,23	19,09	158,53	159,93	165,83	159,93	0	7	5	3,053	0	24	0	
21.10.2024	63,09	43,88	19,21	161,01	160,87	164,64	160,3	0,57	7	5	3,116	0,024	24	0	
22.10.2024	63,18	43,85	19,33	160,85	160,63	164,41	160,14	0,49	7	5	3,13	0,022	24	0	
23.10.2024	62,58	43,53	19,05	162,96	162,79	166,75	162,43	0,36	7	5	3,117	0,016	24	0	
24.10.2024	62,55	43,34	19,21	161,4	161,38	165,58	161,13	0,25	7	5	3,114	0,01	24	0	
25.10.2024	62,32	43,49	18,83	161,27	161,37	165,43	160,91	0,46	7	5	3,062	0,019	24	0	
26.10.2024	62,39	43,42	18,97	156,64	157,79	163,32	157,79	0	7	5	2,994	0	24	0	
27.10.2024	63,18	43,49	19,69	163,84	165,19	171,17	165,19	0	7	5	3,252	0	24	0	
28.10.2024	63,87	44,29	19,58	164,16	165,27	171,1	165,27	0	7	5	3,24	0	24	0	
29.10.2024	63,74	44,62	19,12	166,9	168,05	174,14	168,05	0	7	5	3,216	0	24	0	
30.10.2024	64,32	45,27	19,05	169,29	170,35	176,33	170,35	0	7	5	3,249	0	24	0	
31.10.2024	64,19	45,5	18,69	170,13	171,32	177,4	171,32	0	7	5	3,206	0	24	0	
Итого:				4681,3	4692,64	4788,1	4642,26	50,38			88,938	1,374	736	8	
Средние:	63,14	43,09	20,05						7	5					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/09/2424:00	74004,53	72013,92	72541,84	70979,99	1033,93	2307,504	46,446	12904	4505
31/10/2424:00	78685,86	76706,56	77329,96	75622,25	1084,31	2396,442	47,82	13640	4513
Итого:	4681,33	4692,64	4788,12	4642,26	50,38	88,938	1,374	736	8

Период нормальной работы 736ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 8ч

Время работы прибора после сброса 18164ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Зам. директора МОУ СОШ № 15

Е.Ю. Бадягаева

