

А К Т № 04

Снятия показаний расчетных приборов учета тепловой энергии

с 01.04 по 30.04.2025 г.

Абонента МОУ СОШ №15

Объект Основное здание

Адрес: ул.Пирогова, 34б

Договор 3/4/09313/00878 от 05.12.2008 г.

Договорная нагрузка Г кал/час

Тип прибора ВКТ – 7 № 96448

Qo1 – 0,584Г кал

Qгвс – 0,325Г кал

Период платежа с «01» апреля 2025 г.

по «30» апреля 2025 г.

Показатель	Показания предыдущие	Показания текущие	За период
Дата	«01» апреля 2025 г	«30» апреля 2025 г	с 01.04.2025 г. по 30.04.2025 г.
Показания сняты	В 8 час 00 мин	В 8 час 00 мин	
Кол-во тепловой энергии по подающему	3299,524	3372,005	72,481
Количество энергии потребленной за период			72,481 Гкал
Количество теплоснабжения по подающему	103776,42	107193,59	3417,17
Количество теплоносителя по обратному трубопроводу	102488,18	105847,98	3359,80
Количество теплоносителя потребленного за период			57,37
Время работы узла учета	17261	17973	712
Время остановки узла	4515 час	4523 час	8 час

Средняя температура за период по подающему 62,84 С⁰ по обратному 41,84 С⁰

Потери на участке от границы до узла учета: тепловые Г кал теплоносителя

Представитель Отдела
Реализации КТС:

Представитель

_____/

/

/ Бадягаева Е.Ю. /



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/04/25г.-30/04/25г.

Абонент: МОУ СОШ № 15 Договор N:3/4/09313/00878 от 01.01.2023
Адрес: ул. Пирогова, 34/3 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00096448 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 ТЗ=0 КС=0x58F7 ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС
Дата	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч
01.04.2025	66,21	45,62	20,59	156,49	153,48	155,05	153,34	0,14	7	5	3,168	0,006	24	0
02.04.2025	65,04	44,71	20,33	150,67	147,92	149,41	147,73	0,19	7	5	3,015	0,009	24	0
03.04.2025	64,48	44,7	19,78	100,16	98,42	99,6	98,37	0,05	7	5	1,952	0,002	16	8
04.04.2025	63,94	44,83	19,11	150,68	148,11	149,83	147,99	0,12	7	5	2,835	0,005	24	0
05.04.2025	62,61	44,41	18,2	150,14	147,78	149,61	147,71	0,07	7	5	2,696	0,003	24	0
06.04.2025	62,5	44,53	17,97	149,97	147,79	149,82	147,79	0	7	5	2,657	0	24	0
07.04.2025	63,05	44,53	18,52	150,75	148,23	146,62	144,93	3,3	7	5	2,893	0,147	24	0
08.04.2025	63,34	44,59	18,75	149,52	146,95	144,84	143,21	3,74	7	5	2,924	0,165	24	0
09.04.2025	63,51	45,07	18,44	150,96	148,34	146,13	144,49	3,85	7	5	2,909	0,173	24	0
10.04.2025	63,15	44,96	18,19	151,57	148,99	147	145,31	3,68	7	5	2,878	0,164	24	0
11.04.2025	63,21	45,14	18,07	150,78	148,2	146,52	144,89	3,31	7	5	2,83	0,149	24	0
12.04.2025	63,46	45,47	17,99	147,66	145,28	146,34	144,54	0,74	7	5	2,65	0,032	24	0
13.04.2025	63,9	46,22	17,68	149,3	146,95	148,93	146,95	0	7	5	2,6	0	24	0
14.04.2025	63,78	44,13	19,65	117,28	115,25	113,47	112,19	3,06	7	5	2,4	0,129	24	0
15.04.2025	63,05	40,75	22,3	91,96	90,47	88,48	87,49	2,98	7	5	2,136	0,121	24	0
16.04.2025	62,28	39,15	23,13	87,64	86,3	84,53	83,6	2,7	7	5	2,104	0,104	24	0
17.04.2025	62,79	39,67	23,12	94,15	92,73	90,15	89,04	3,69	7	5	2,29	0,144	24	0
18.04.2025	62,74	39,84	22,9	93,35	91,98	89,8	88,67	3,31	7	5	2,237	0,13	24	0
19.04.2025	62,47	39,7	22,76	89,78	88,65	89,23	87,9	0,75	7	5	2,046	0,031	24	0
20.04.2025	62,19	39,55	22,64	88,77	87,91	89,45	87,91	0	7	5	1,989	0	24	0
21.04.2025	62,46	39,26	23,2	93,92	92,61	90,72	89,53	3,08	7	5	2,268	0,12	24	0
22.04.2025	62,43	39,95	22,48	100,92	99,54	97,6	96,32	3,22	7	5	2,366	0,126	24	0
23.04.2025	61,67	39,37	22,3	47,91	47,33	47,58	46,95	0,38	7	5	1,069	0,008	24	0
24.04.2025	60,71	38,43	22,28	96,61	95,18	93,02	92,06	3,12	7	5	2,241	0,12	24	0
25.04.2025	61,4	38,49	22,91	94,04	92,67	90,52	89,48	3,19	7	5	2,243	0,121	24	0
26.04.2025	60,92	38,19	22,73	92,51	91,22	91,55	90,37	0,85	7	5	2,106	0,033	24	0
27.04.2025	61,56	37,98	23,58	90,39	89,21	90,48	89,21	0	7	5	2,103	0	24	0
28.04.2025	61,74	37,97	23,77	94,15	92,68	90,33	89,36	3,32	7	5	2,329	0,123	24	0
29.04.2025	62,28	38,55	23,73	92,94	91,47	90,52	89,51	1,96	7	5	2,245	0,075	24	0
30.04.2025	62,45	39,42	23,03	97,03	95,53	93,94	92,96	2,57	7	5	2,302	0,102	24	0
Итого:				3472	3417,17	3401	3359,8	57,37			72,481	2,342	712	8
Средние:	62,84	41,83	21						7	5				

	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
Дата	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31/03/2524:00	106662,87	103776,42	104781,53	102488,18	1288,24	3299,524	59,648	17261	4515
30/04/2524:00	110134,87	107193,59	108182,60	105847,98	1345,61	3372,005	61,990	17973	4523
Итого:	3472	3417,17	3401,07	3359,8	57,37	72,481	2,342	712	8

Период нормальной работы 712ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 8ч
Время работы прибора после сброса 22600ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
Зам. директора по АХР

Е.Ю. Бадягаева

