

А К Т № 03

Снятия показаний расчетных приборов учета тепловой энергии

с 01.03 по 31.03.2025 г.

Абонента МОУ СОШ №15

Объект Основное здание

Адрес: ул.Пирогова, 34б

Договор 3/4/09313/00878 от 05.12.2008 г.

Договорная нагрузка Г кал/час

Тип прибора ВКТ – 7 № 96448

Qo1 – 0,584Г кал

Qгвс – 0,325Г кал

Период платежа с «01» марта 2025 г.

по «31» марта 2025 г.

Показатель	Показания предыдущие	Показания текущие	За период
Дата	«01» марта 2025 г	«31» марта 2025 г	с 01.02.2025 г. по 28.02.2025 г.
Показания сняты	В 8 час 00 мин	В 8 час 00 мин	
Кол-во тепловой энергии по подающему	3158,910	3299,524	140,614
Количество энергии потребленной за период			140,614 Гкал
Количество теплоснабжения по подающему	98757,54	103776,42	5018,88
Количество теплоносителя по обратному трубопроводу	97546,22	102488,18	4941,96
Количество теплоносителя потребленного за период			76,92
Время работы узла учета	16518	17261	743
Время остановки узла	4515 час	4515 час	0 час


Средняя температура за период по подающему 79,42 С⁰ по обратному 52,27С⁰

Потери на участке от границы до узла учета: тепловые Г кал теплоносителя

Представитель Отдела
Реализации КТС:

Представитель

Бадягаева Е.Ю. /



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/03/25г.-31/03/25г.

Абонент: МОУ СОШ № 15 Договор N:3/4/09313/00878 от 01.01.2023
Адрес: ул. Пирогова, 34/3 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00096448 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x58F7 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВО ч
01.03.2025	88,17	57,15	31,02	167,23	161,68	163,39	160,91	0,77	7	5	5,071	0,045	24	0
02.03.2025	92,13	58,7	33,43	166,12	160,17	162,41	159,8	0,37	7	5	5,389	0,025	24	0
03.03.2025	92,39	58,48	33,91	170,05	163,93	160,46	157,89	6,04	7	5	5,926	0,363	24	0
04.03.2025	92,06	57,56	34,5	169,66	163,57	161,16	158,71	4,86	7	5	5,937	0,279	24	0
05.03.2025	92,22	57,8	34,42	168,72	162,67	161,08	158,61	4,06	7	5	5,847	0,236	24	0
06.03.2025	91,5	57,67	33,83	169,31	163,32	161,97	159,54	3,78	7	5	5,756	0,216	24	0
07.03.2025	91,56	57,63	33,93	168,94	162,98	161,98	159,49	3,49	7	5	5,746	0,199	24	0
08.03.2025	91,46	57,77	33,69	166,26	160,37	162,3	159,8	0,57	7	5	5,448	0,034	24	0
09.03.2025	90,33	57,58	32,75	167,16	161,35	163,54	161	0,35	7	5	5,319	0,022	24	0
10.03.2025	86,02	55,73	30,29	169,53	164,21	163,8	161,39	2,82	7	5	5,141	0,158	24	0
11.03.2025	80,59	53,43	27,16	168,96	164,21	163,86	161,53	2,68	7	5	4,611	0,144	24	0
12.03.2025	77,06	51,18	25,88	168,24	163,91	162,78	160,73	3,18	7	5	4,411	0,162	24	0
13.03.2025	74,83	49,76	25,07	168,44	164,27	162,18	160,22	4,05	7	5	4,325	0,199	24	0
14.03.2025	74,98	49,49	25,49	167,06	162,91	161,37	159,45	3,46	7	5	4,326	0,168	24	0
15.03.2025	77,57	50,85	26,72	165,18	160,82	161,42	159,41	1,41	7	5	4,374	0,072	24	0
16.03.2025	79,27	52,09	27,18	164,87	160,31	161,94	159,86	0,45	7	5	4,387	0,028	24	0
17.03.2025	79,27	51,91	27,36	167,68	163,06	161,95	159,91	3,15	7	5	4,629	0,168	24	0
18.03.2025	79,16	51,99	27,17	167,34	162,75	161,16	159,15	3,6	7	5	4,611	0,189	24	0
19.03.2025	76,7	51,08	25,62	166,9	162,59	161,36	159,43	3,16	7	5	4,329	0,164	24	0
20.03.2025	74,91	50,21	24,7	166,5	162,35	160,86	158,92	3,43	7	5	4,189	0,174	24	0
21.03.2025	73,77	49,99	23,78	166,89	162,84	161,99	160,04	2,8	7	5	4,017	0,142	24	0
22.03.2025	72,37	48,73	23,64	163,76	159,93	160,64	158,82	1,11	7	5	3,839	0,052	24	0
23.03.2025	72,91	49,28	23,63	163,34	159,5	161,32	159,37	0,13	7	5	3,778	0,003	24	0
24.03.2025	72,78	49,48	23,3	168,37	164,4	162,85	160,91	3,49	7	5	4,007	0,166	24	0
25.03.2025	72,89	49,61	23,28	167,77	163,83	162,22	160,27	3,56	7	5	3,993	0,173	24	0
26.03.2025	72,9	49,48	23,42	166,69	162,77	161,01	159,11	3,66	7	5	3,995	0,179	24	0
27.03.2025	72,31	49,21	23,1	166,55	162,72	160,93	159,01	3,71	7	5	3,944	0,177	24	0
28.03.2025	68,25	47,13	21,12	164,91	161,58	160,77	158,92	2,66	7	5	3,541	0,124	24	0
29.03.2025	67,26	46,7	20,56	162,85	159,66	161,58	159,63	0,03	7	5	3,286	0,001	24	0
30.03.2025	67,16	46,47	20,69	154,32	151,26	153,13	151,26	0	7	5	3,131	0	23	0
31.03.2025	67,32	46,52	20,8	162,25	158,96	160,73	158,87	0,09	7	5	3,311	0,003	24	0
Итого:				5161,8	5018,88	5008,1	4941,96	76,92			140,614	4,065	743	0
Средние:	79,42	52,27	27,14						7	5				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
28/02/2524:00	101501,02	98757,54	99773,39	97546,22	1211,32	3158,91	55,583	16518	4515
31/03/2524:00	106662,87	103776,42	104781,53	102488,18	1288,24	3299,524	59,648	17261	4515
Итого:	5161,85	5018,88	5008,14	4941,96	76,92	140,614	4,065	743	0

Период нормальной работы 743ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 21788ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

