

А К Т № 05.1

Снятия показаний расчетных приборов учета тепловой энергии

с 01.05 по 12.05.2025 г.

Абонента МОУ СОШ №15

Объект Основное здание

Адрес: ул.Пирогова, 34б

Договор 3/4/09313/00878 от 05.12.2008 г.

Договорная нагрузка Г кал/час

Тип прибора ВКТ – 7 № 96448

Qo1 – 0,584Г кал

Qгвс – 0,325Г кал

Период платежа с «01» мая 2025 г.

по «12» мая 2025 г.

Показатель	Показания предыдущие	Показания текущие	За период
Дата	«01» мая 2025 г	«12» мая 2025 г	с 01.05.2025 г. по 12.05.2025 г.
Показания сняты	В 8 час 00 мин	В 8 час 00 мин	
Кол-во тепловой энергии по подающему	3372,005	3395,920	23,915
Количество энергии потребленной за период			23,915 Гкал
Количество теплоснабжения по подающему	107193,59	108295,60	1102,01
Количество теплоносителя по обратному трубопроводу	105847,98	106939,30	1091,32
Количество теплоносителя потребленного за период			10,69
Время работы узла учета	17973	18251	278
Время остановки узла	4523 час	4989 час	0 час

Средняя температура за период по подающему 40,36 С⁰ по обратному 24,57 С⁰

Потери на участке от границы до узла учета: тепловые Г кал теплоносителя

Представитель Отдела
Реализации КТС:

_____/

Представитель

/ Бадягаева Е.Ю. /



А К Т № 05.2

Снятия показаний расчетных приборов учета тепловой энергии

за май 2025 г.

Абонента МОУ СОШ №15

Объект Основное здание

Адрес: ул.Пирогова, 346

Договор 3/4/09313/00878 от 05.12.2008 г.

Договорная нагрузка Г кал/час

Тип прибора ВКТ – 7 № 96448

Qo1 – 0,584Г кал

Qгвс – 0,325Г кал

Период платежа с «13» мая 2025 г.

по «31» мая 2025 г.

Показатель	Показания предыдущие	Показания текущие	За период
Дата	«13» мая 2025 г	«31» мая 2025 г	с 13.05.2025 г. по 31.05.2025 г.
Показания сняты	В 8 час 00 мин	В 8 час 00 мин	
Кол-во тепловой энергии по подающему	Гкал	Гкал	Гкал
Количество энергии потребленной за период			
Количество теплоснабжения по подающему	Гкал	Гкал	Гкал
Количество теплоносителя по обратному трубопроводу	Гкал	Гкал	Гкал
Количество теплоносителя потребленного за период			
Количество теплоносителя по подающему (здание)	1088,3	1125,137	36,84
Время остановки узла	0 час	0 час	0 час

Средняя температура за период по подающему C^0 по обратному C^0

Потери на участке от границы до узла учета: тепловые Г кал теплоносителя

Представитель Отдела
Реализации КТС:

Представитель

/ Бадягаева Е.Ю. /



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/05/25г.-31/05/25г.

Абонент: МОУ СОШ № 15 Договор N:3/4/09313000878 от 01.01.20
Адрес: ул. Пирогова, 34/3 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00096448 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x58F7 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.05.2025	61,79	39,99	21,8	95,98	94,86	96,25	94,86	0	7	5	2,068	0	24	0	
02.05.2025	61,42	39,78	21,64	95,41	94,35	95,82	94,35	0	7	5	2,041	0	24	0	
03.05.2025	60,14	38,82	21,32	95,14	94,38	96,05	94,38	0	7	5	2,011	0	24	0	
04.05.2025	61,08	38,93	22,15	95,51	94,73	96,47	94,72	0,01	7	5	2,1	0	24	0	
05.05.2025	61,48	39,19	22,29	99,56	98,33	96,87	95,57	2,76	7	5	2,299	0,11	24	0	
06.05.2025	61,66	39,48	22,18	99,38	98,17	97,06	95,71	2,46	7	5	2,276	0,1	24	0	
07.05.2025	62,11	40,22	21,89	101,53	100,42	99,39	97,98	2,44	7	5	2,295	0,1	24	0	
08.05.2025	61,91	40,81	21,1	97,59	97,11	99,13	97,11	0	7	5	2,046	0	24	0	
09.05.2025	61,85	41,2	20,65	97,53	97,08	99,16	97,08	0	7	5	2,005	0	24	0	
10.05.2025	61,92	41,66	20,26	97,85	97,31	99,28	97,31	0	7	5	1,971	0	24	0	
11.05.2025	61,64	41,76	19,88	97,98	97,58	99,76	97,58	0	7	5	1,938	0	24	0	
12.05.2025	60,94	41,06	19,88	38,03	37,71	35,34	34,71	3	7	5	0,873	0,08	14	10	*
13.05.2025	32,69	15,08	17,61	----	----	----	----	----	7	5	----	----	0	24	*
14.05.2025	18,7	15,06	3,64	----	----	----	----	----	7	5	----	----	0	24	*
15.05.2025	18,55	16,26	2,29	----	----	----	----	----	7	5	----	----	0	24	*
16.05.2025	37,69	15,99	21,7	----	----	----	----	----	7	5	----	----	0	24	*
17.05.2025	34,08	15,54	18,54	----	----	----	----	----	7	5	----	----	0	24	*
18.05.2025	23,16	14,84	8,32	----	----	----	----	----	7	5	----	----	0	24	*
19.05.2025	36,82	14,38	22,44	----	----	----	----	----	7	5	----	----	0	24	*
20.05.2025	40,00	14,34	25,66	----	----	----	----	----	7	5	----	----	0	24	*
21.05.2025	37,81	12,83	24,98	----	----	----	----	----	7	5	----	----	0	24	*
22.05.2025	36,17	13,54	22,63	----	----	----	----	----	7	5	----	----	0	24	*
23.05.2025	34,92	13,57	21,35	----	----	----	----	----	7	5	----	----	0	24	*
24.05.2025	19,25	12,96	6,29	----	----	----	----	----	7	5	----	----	0	24	*
25.05.2025	16,51	13,57	2,94	----	----	----	----	----	7	5	----	----	0	24	*
26.05.2025	16,99	14,12	2,87	----	----	----	----	----	7	5	----	----	0	24	*
27.05.2025	18,94	14,77	4,17	----	----	----	----	----	7	5	----	----	0	24	*
28.05.2025	26,16	15,4	10,76	----	----	----	----	----	7	5	----	----	0	24	*
29.05.2025	19,81	15,74	4,07	----	----	----	----	----	7	5	----	----	0	24	*
30.05.2025	19,89	15,09	4,8	----	----	----	----	----	7	5	----	----	0	24	*
31.05.2025	25,33	15,87	9,46	----	----	----	----	----	7	5	----	----	0	24	*
Итого:				1111,4	1102,03	1110,5	1091,36	10,67			23,92	0,39	278	466	
Средние:	40,36	24,57	15,79						7	5					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/04/2524:00	110134,87	107193,59	108182,6	105847,98	1345,61	3372,005	61,99	17973	4523
31/05/2524:00	111246,36	108295,62	109293,18	106939,34	1356,28	3395,928	62,376	18251	4989
Итого:	1111,49	1102,03	1110,58	1091,36	10,67	23,923	0,386	278	466

Период нормальной работы 278ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 466ч
Время работы прибора после сброса 23276ч

Представитель абонента
Зам. директора по АХР

Представитель теплоснабж.организации

