

А К Т № 01

Снятия показаний расчетных приборов учета тепловой энергии

с 01.01 по 31.01.2025 г.

Абонента МОУ СОШ №15

Объект Основное здание

Адрес: ул.Пирогова, 34б

Договор 3/4/09313/00878 от 05.12.2008 г.

Договорная нагрузка Г кал/час

Тип прибора ВКТ – 7 № 96448

Qo1 – 0,584Г кал

Qгвс – 0,325Г кал

Период платежа с «01» января 2025 г.

по «31» января 2025 г.

Показатель	Показания предыдущие	Показания текущие	За период
Дата	«01» января 2025 г	«31» января 2025 г	с 01.01.2025 г. по 31.01.2025 г.
Показания сняты	В 8 час 00 мин	В 8 час 00 мин	
Кол-во тепловой энергии по подающему	2729,389	2991,096	261,707
Количество энергии потребленной за период			261,707 Гкал
Количество теплоснабжения по подающему	86949,51	93600,55	6651,04
Количество теплоносителя по обратному трубопроводу	85802,85	92423,01	6620,16
Количество теплоносителя потребленного за период			30,88
Время работы узла учета	14984	15728	744
Время остановки узла	4513 час	4513 час	0 час

Средняя температура за период по подающему 103,96 С⁰ по обратному 65,76С⁰

Потери на участке от границы до узла учета: тепловые Г кал теплоносителя

Представитель Отдела
Реализации КТС:

Представитель

_____/

_____/ Бадягаева Е.Ю. /



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/01/25г.-31/01/25г.

Абонент: МОУ СОШ № 15 Договор N:3/4/09313/00878 от 01.01.2023
Адрес: ул. Пирогова, 34/3 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 с.т. N 001 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00096448 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 ТЗ=0 КС=0x58F7 ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВН	ВО
Дата	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч
01.01.2025	114,14	70,65	43,49	192,83	183,58	188,78	183,58	0	7	5	8,034	0	24	0
02.01.2025	113,58	70,51	43,07	191,98	182,93	188,13	182,93	0	7	5	7,924	0	24	0
03.01.2025	112,62	69,94	42,68	192,63	183,66	188,78	183,66	0	7	5	7,886	0	24	0
04.01.2025	112,3	69,66	42,64	192,7	183,83	188,84	183,83	0	7	5	7,882	0	24	0
05.01.2025	112	69,4	42,6	191,04	182,34	187,42	182,34	0	7	5	7,809	0	24	0
06.01.2025	111,53	69,03	42,5	190,29	181,64	186,65	181,64	0	7	5	7,758	0	24	0
07.01.2025	111,05	69,14	41,91	192,11	183,59	188,79	183,59	0	7	5	7,739	0	24	0
08.01.2025	106,8	67,5	39,3	194,34	186,26	189,62	184,66	1,6	7	5	7,462	0,11	24	0
09.01.2025	101,87	64,88	36,99	193,4	185,75	188,72	184,4	1,35	7	5	6,988	0,09	24	0
10.01.2025	100,78	64,71	36,07	193,09	185,6	188,49	184,18	1,42	7	5	6,814	0,09	24	0
11.01.2025	101,89	65,05	36,84	191,55	184,11	188,4	183,91	0,2	7	5	6,824	0,01	24	0
12.01.2025	104,43	66,41	38,02	190,49	182,79	187,51	182,79	0	7	5	6,98	0	24	0
13.01.2025	103,64	65,6	38,04	191,92	183,9	186,67	182,6	1,3	7	5	7,108	0,09	24	0
14.01.2025	103,36	65,35	38,01	192,19	184,18	186,9	182,8	1,38	7	5	7,12	0,09	24	0
15.01.2025	103,21	65,26	37,95	193,38	185,39	188,07	183,91	1,48	7	5	7,162	0,1	24	0
16.01.2025	107,6	67,25	40,35	194,51	185,8	188,87	184,59	1,21	7	5	7,612	0,08	24	0
17.01.2025	107,88	66,97	40,91	193,37	184,64	187,33	183,07	1,57	7	5	7,694	0,1	24	0
18.01.2025	106,57	66,75	39,82	191,53	183,32	187,6	183,04	0,28	7	5	7,352	0,02	24	0
19.01.2025	100,83	64,66	36,17	191,46	184,52	189,26	184,52	0	7	5	6,698	0	24	0
20.01.2025	100,85	64,46	36,39	193,65	186,11	188,58	184,32	1,79	7	5	6,912	0,12	24	0
21.01.2025	100,87	64,38	36,49	193,59	186,04	188,48	184,2	1,84	7	5	6,933	0,12	24	0
22.01.2025	99,5	63,5	36	193,63	186,17	188,71	184,67	1,5	7	5	6,82	0,1	24	0
23.01.2025	99,87	63,51	36,36	194,45	186,92	188,68	184,61	2,31	7	5	6,969	0,14	24	0
24.01.2025	100,2	63,71	36,49	193,63	186,07	188,3	184,23	1,84	7	5	6,931	0,12	24	0
25.01.2025	100,26	63,9	36,36	192,12	184,88	189	184,61	0,27	7	5	6,767	0,02	24	0
26.01.2025	99,99	63,96	36,03	190,83	184,04	188,82	184,04	0	7	5	6,652	0	24	0
27.01.2025	98,32	63,03	35,29	193,26	186,11	188,89	184,83	1,28	7	5	6,672	0,08	24	0
28.01.2025	97,06	62,36	34,7	193,84	186,98	189,23	185,07	1,91	7	5	6,626	0,12	24	0
29.01.2025	97,13	62,24	34,89	194,17	187,34	190,02	185,78	1,56	7	5	6,656	0,1	24	0
30.01.2025	96,86	62,54	34,32	194,12	187,34	190,14	185,84	1,5	7	5	6,545	0,09	24	0
31.01.2025	95,82	62,19	33,63	194,57	187,87	190,53	186,31	1,56	7	5	6,439	0,1	24	0
Итого:				5976,6	5733,7	5844,2	5704,55	29,15			221,768	1,87	744	0
Средние:	103,96	65,75	38,2						7	5				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
31/12/2424:00	90198,83	87866,85	88691,4	86718,46	1148,39	2769,328	51,702	15104	4513
31/01/2524:00	96175,5	93600,55	94535,61	92423,01	1177,54	2991,096	53,573	15848	4513
Итого:	5976,67	5733,7	5844,21	5704,55	29,15	221,768	1,871	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 20417ч

Представитель абонента
Зам. директора по АХР

Бадагва Е.Ю.

Представитель теплоснабж.организации

