

А К Т № 11

Снятия показаний расчетных приборов учета тепловой энергии

за ноябрь 2024 г.

Абонента МОУ СОШ №15

Объект Основное здание

Адрес: ул.Пирогова, 34б

Договор 3/4/09313/00878 от 05.12.2008 г.

Договорная нагрузка Г кал/час

Тип прибора ВКТ – 7 № 96448

Qo1 – 0,584Г кал

Qгвс – 0,325Г кал

Период платежа с «01» ноября 2024 г.

по «30» ноября 2024 г.

Показатель	Показания предыдущие	Показания текущие	За период
Дата	«01» ноября 2024 г	«30» ноября 2024 г	с 01.11.2024 г. по 30.11.2024 г.
Показания сняты	В 8 час 00 мин	В 8 час 00 мин	
Кол-во тепловой энергии по подающему	2396,442	2531,106	134,664
Количество энергии потребленной за период			134,664 Гкал
Количество теплоснабжения по подающему	76706,56	82170,98	5464,42
Количество теплоносителя по обратному трубопроводу	75622,25	81058,19	5435,94
Количество теплоносителя потребленного за период			28,48
Время работы узла учета	13640	14360	720
Время остановки узла	4513 час	0 час	0 час

Средняя температура за период по подающему 75,9 С⁰ по обратному 51,7С⁰

Потери на участке от границы до узла учета: тепловые Г кал теплоносителя

Представитель Отдела
Реализации КТС:

_____/

Представитель

_____/ Бадягаева Е.Ю. /



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/11/24г.-30/11/24г.

Абонент: МОУ СОШ № 15 Договор N:3/4/09313/00878 от 01.01.2023
Адрес: ул. Пирогова, 34/3 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00096448 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x58F7 ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
Дата	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.11.2024	64,1	45,54	18,56	172,32	173,64	180	173,64	0	7	5	3,23	0	24	0	
02.11.2024	64,23	45,93	18,3	180,39	181,71	188,42	181,71	0	7	5	3,329	0	24	0	
03.11.2024	66,36	47	19,36	179,98	180,97	187,58	180,97	0	7	5	3,506	0	24	0	
04.11.2024	70,45	49,1	21,35	182,52	182,97	189,7	182,97	0	7	5	3,908	0	24	0	
05.11.2024	71,15	49,06	22,09	180,58	180,49	186,77	180,49	0	7	5	3,989	0	24	0	
06.11.2024	74,42	50,56	23,86	180,74	180,14	186,28	180,14	0	7	5	4,303	0	24	0	
07.11.2024	74,36	50,99	23,37	183,59	183,06	189,49	183,06	0	7	5	4,284	0	24	0	
08.11.2024	75,75	51,39	24,36	186,15	184,8	190,29	184,46	0,34	7	5	4,524	0,02	24	0	
09.11.2024	74,28	50,99	23,29	184,67	184,32	190,9	184,32	0	7	5	4,296	0	24	0	
10.11.2024	72,47	50,21	22,26	183,24	183,24	189,86	183,24	0	7	5	4,086	0	24	0	
11.11.2024	71,87	50	21,87	186,42	185,15	190,35	185,05	0,1	7	5	4,058	0,01	24	0	
12.11.2024	70,98	49,35	21,63	186,26	185,22	190,46	185,06	0,16	7	5	4,018	0,01	24	0	
13.11.2024	71,21	49,05	22,16	185,2	184,04	189,02	183,76	0,28	7	5	4,098	0,01	24	0	
14.11.2024	72,13	49,28	22,85	171,52	168,86	169,9	166,62	2,24	7	5	3,971	0,11	23	0	
15.11.2024	73,67	50,44	23,23	184,43	180,43	180,4	177,77	2,66	7	5	4,329	0,14	24	0	
16.11.2024	73,41	50,56	22,85	184,43	180,5	182,98	180,2	0,3	7	5	4,144	0,02	24	0	
17.11.2024	74,03	50,6	23,43	183,21	179,43	182,38	179,43	0	7	5	4,21	0	24	0	
18.11.2024	79,17	52,8	26,37	187,47	182,54	182,39	179,72	2,82	7	5	4,966	0,15	24	0	
19.11.2024	82,64	54,61	28,03	187,69	182,24	182,31	179,58	2,66	7	5	5,261	0,14	24	0	
20.11.2024	82,65	54,81	27,84	187,62	182,25	182,86	180,01	2,24	7	5	5,204	0,12	24	0	
21.11.2024	81,77	54,62	27,15	188,16	183,08	183,51	180,5	2,58	7	5	5,12	0,14	24	0	
22.11.2024	78,39	53,02	25,37	188,22	183,69	184,82	181,82	1,87	7	5	4,764	0,1	24	0	
23.11.2024	82,21	54,94	27,27	187,7	182,74	185,46	182,25	0,49	7	5	5,019	0,03	24	0	
24.11.2024	84,21	55,64	28,57	185,47	180,63	184,18	180,63	0	7	5	5,174	0	24	0	
25.11.2024	85,92	56,73	29,19	190,66	184,94	186,26	183,05	1,89	7	5	5,516	0,11	24	0	
26.11.2024	85,12	56,35	28,77	190,21	184,65	185,88	182,69	1,96	7	5	5,434	0,11	24	0	
27.11.2024	78,9	53,38	25,52	188,54	184,13	185,94	182,69	1,44	7	5	4,781	0,08	24	0	
28.11.2024	77,08	52,35	24,73	190,29	186,17	187,3	184,01	2,16	7	5	4,724	0,11	24	0	
29.11.2024	82,63	54,95	27,68	190,18	185,21	186,55	183,22	1,99	7	5	5,245	0,11	24	0	
30.11.2024	83,81	55,72	28,09	188,12	183,18	186,44	182,88	0,3	7	5	5,173	0,02	24	0	
Итого:				5545,9	5464,42	5568,6	5435,94	28,48			134,664	1,53	719	0	
Средние:	75,97	51,66	24,31						7	5					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31/10/2424:00	78685,86	76706,56	77329,96	75622,25	1084,31	2396,442	47,82	13640	4513
30/11/2424:00	84231,84	82170,98	82898,64	81058,19	1112,79	2531,106	49,349	14360	4513
Итого:	5545,98	5464,42	5568,68	5435,94	28,48	134,664	1,529	720	0

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 18906ч

Представитель абонента
Зам. директора по АХР
Е.Ю. Бадыгаева

Представитель теплоснабж.организации

