

А К Т № 12.1

Снятия показаний расчетных приборов учета тепловой энергии

с 01.12 по 26.12.2024 г.

Абонента МОУ СОШ №15

Объект Основное здание

Адрес: ул.Пирогова, 346

Договор 3/4/09313/00878 от 05.12.2008 г.

Договорная нагрузка Г кал/час

Тип прибора ВКТ – 7 № 96448

Q_{o1} – 0,584Г калQ_{гвс} – 0,325Г кал

Период платежа с «01» декабря 2024 г.

по «26» декабря 2024 г.

Показатель	Показания предыдущие	Показания текущие	За период
Дата	«01» декабря 2024 г	«26» декабря 2024 г	с 01.12.2024 г. по 26.12.2024 г.
Показания сняты	В 8 час 00 мин	В 8 час 00 мин	
Кол-во тепловой энергии по подающему	2531,106	2729,389	198,283
Количество энергии потребленной за период			198,283 Гкал
Количество теплоснабжения по подающему	82170,98	86949,51	4778,53
Количество теплоносителя по обратному трубопроводу	81058,19	85802,85	4744,66
Количество теплоносителя потребленного за период			33,87
Время работы узла учета	14360	14984	624
Время остановки узла	4513 час	4513 час	0 час

Средняя температура за период по подающему 107,17 С⁰ по обратному 66,35 С⁰


Потери на участке от границы до узла учета: тепловые Г кал теплоносителя

Представитель Отдела

Реализации КТС:

Представитель

/ Бадягаева Е.Ю. /



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/12/24г.-26/12/24г.

Абонтент: МОУ СОШ № 15 Договор N: 3/4/09313/00878 от 01.01.2023
Адрес: ул. Пирогова, 34/3 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00096448 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 ТЗ=0 КС=0x58F7 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.12.2024	86,38	57,11	29,27	187,18	182,17	186,14	182,17	0	7	5	5,343	0	24	0	
02.12.2024	87,81	57,6	30,21	190,59	184,84	186,85	183,36	1,48	7	5	5,681	0,08	24	0	
03.12.2024	92,45	59,73	32,72	190,18	183,84	186,07	182,44	1,4	7	5	6,116	0,08	24	0	
04.12.2024	99,76	62,57	37,19	186,69	179,47	181,95	178,2	1,27	7	5	6,778	0,08	24	0	
05.12.2024	104,95	64,89	40,06	188,27	180,22	182,65	178,68	1,54	7	5	7,356	0,1	24	0	
06.12.2024	107,36	66,32	41,04	193,02	184,33	186,79	182,64	1,69	7	5	7,715	0,11	24	0	
07.12.2024	107,27	66,57	40,7	191,41	183,13	187,69	183,12	0,01	7	5	7,488	0,00	24	0	
08.12.2024	107,68	66,42	41,26	190,14	181,83	186,26	181,83	0	7	5	7,539	0,00	24	0	
09.12.2024	107,72	66,3	41,42	193,89	185,06	186,45	182,38	2,68	7	5	7,881	0,18	24	0	
10.12.2024	107,54	66,52	41,02	194,72	185,86	187,84	183,73	2,13	7	5	7,8	0,14	24	0	
11.12.2024	107,64	67,01	40,63	195,25	186,33	188,68	184,49	1,84	7	5	7,73	0,12	24	0	
12.12.2024	107,37	66,52	40,85	194,33	185,48	187,54	183,42	2,06	7	5	7,75	0,14	24	0	
13.12.2024	108,31	66,66	41,65	194,19	185,14	187,16	183,16	1,98	7	5	7,88	0,13	24	0	
14.12.2024	111,29	68,03	43,26	193,25	183,92	187,45	183,15	0,77	7	5	8,05	0,05	24	0	
15.12.2024	111,51	68,3	43,21	191,34	182,2	186,68	182,2	0	7	5	7,915	0	24	0	
16.12.2024	112,11	68,27	43,84	193,78	184,18	186,7	182,6	1,58	7	5	8,225	0,11	24	0	
17.12.2024	112,23	68,15	44,08	195,48	185,62	187,25	183,29	2,33	7	5	8,386	0,16	24	0	
18.12.2024	111,98	68,05	43,93	191,78	182,28	184,58	180,53	1,75	7	5	8,173	0,12	24	0	
19.12.2024	111,72	68,59	43,13	194,35	184,89	187,83	183,47	1,42	7	5	8,113	0,1	24	0	
20.12.2024	111,59	68,44	43,15	193,91	184,48	187,09	182,83	1,65	7	5	8,114	0,11	24	0	
21.12.2024	111,72	68,63	43,09	191,91	182,67	186,74	182,3	0,37	7	5	7,939	0,02	24	0	
22.12.2024	111,82	68,79	43,03	191,37	182,38	187,09	182,38	0	7	5	7,893	0	24	0	
23.12.2024	111,85	68,62	43,23	194,32	184,8	187,55	183,2	1,6	7	5	8,145	0,11	24	0	
24.12.2024	112,17	68,8	43,37	193,64	184,1	186,88	182,61	1,49	7	5	8,131	0,1	24	0	
25.12.2024	112,2	68,97	43,23	193,79	184,26	187,01	182,68	1,58	7	5	8,119	0,11	24	0	
26.12.2024	112	69,33	42,67	194,42	185,05	188,33	183,8	1,25	7	5	8,023	0,09	24	0	
Итого:				5003,2	4778,53	4853,2	4744,66	33,87			198,283	2,24	624	0	
Средние:	107,17	66,35	40,81						7	5					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30/11/2424:00	84231,84	82170,98	82898,64	81058,19	1112,79	2531,106	49,349	14360	4513
26/12/2424:00	89235,04	86949,51	87751,89	85802,85	1146,66	2729,389	51,584	14984	4513
Итого:	5003,2	4778,53	4853,25	4744,66	33,87	198,283	2,235	624	0

Период нормальной работы 624ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 19507ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Зам. директора по АХР

Е.Ю. Бадагаева

Е.Ю. Бадагаева

